

機 器 表

記 号	名 称	仕 様	電 気 特 性			台数	設置場所	記 号	名 称	仕 様	電 気 特 性			台数	設置場所
			相	電圧	消費電力						相	電圧	消費電力		
GEP1	ガスヒートポンプエアコン (ビル用マルチ・20P相当) 寒冷地仕様	室 外 機 AXGP560F2ZF	1φ	200V	消費電力	1	地上室外機置場	E-1	ロスナイ (天井埋込形)	LGH-N50RS	1φ	100V	特設時 0.275KW 稼働時 0.102KW	2	事務室
		冷房能力 56.0KW 暖房能力 63.0KW			冷房時 0.914KW 暖房時 0.928KW					(特強)風量 500m3/h (数時)風量 210m3/h					
		ガス消費量 (い号プロパン) 冷房: 44.6KW 暖房: 43.6KW								ノッチ (特強) 強 弱 (微弱)					
		冷 媒 管 ガス管 φ28.6 液管 φ15.9								コントロールスイッチ PZ-N20SLB					
		防雪フード、単相電源キット、分岐管、本体付属品一式共													
GEP1-1	ガスヒートポンプエアコン (ラウンドフロータイプ)	室 内 機 AXFP112MJ	1φ	200V	冷房時 0.167KW 暖房時 0.174KW	4	事務室	F-1	天井換気扇 (24時間換気対応)	VD-25ZVX3-X	1φ	100V	急速時 0.099KW 弱時 0.011KW	2	小会議室
		冷房能力 11.2KW 暖房能力 12.5KW								(急速)風量 900m3/h (弱)風量 360m3/h					
		送 風 機 風量 31.5-16m3/min								ノッチ 急速 (24時間換気) 強 弱					
		冷 媒 管 ガス管 φ15.9 液管 φ9.5								コントロールスイッチ P-20SWV2					
		オートグリルパネル、高機能リモコン、本体付属品一式共													
GEP1-2	ガスヒートポンプエアコン (ラウンドフロータイプ)	室 内 機 AXFP71MJ	1φ	200V	冷房時 0.072KW 暖房時 0.068KW	1	助役室兼応接室	F-2	天井換気扇 (24時間換気対応)	VD-25ZVX3-X	1φ	100V	急速時 0.067KW 弱時 0.0065KW	1	助役室兼応接室
		冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW								(急速)風量 800m3/h (弱)風量 260m3/h					
		送 風 機 風量 20-12.5m3/min								ノッチ 急速 (24時間換気) 強 弱					
		冷 媒 管 ガス管 φ15.9 液管 φ9.5								コントロールスイッチ P-20SWV2					
		オートグリルパネル、高機能リモコン、本体付属品一式共													
GEP2	ガスヒートポンプエアコン (ビル用マルチ・13P相当) 寒冷地仕様	室 外 機 AXGP355E4PF	1φ	200V	冷房時 0.720KW 暖房時 0.527KW	1	地上室外機置場	F-3	天井換気扇 (24時間換気対応)	VD-15ZLPC10-S	1φ	100V	急速時 0.02KW 弱時 0.007KW	2	更衣室男女
		冷房能力 35.5KW 暖房能力 40.0KW								(強)風量 220m3/h (弱)風量 110m3/h					
		ガス消費量 (い号プロパン) 冷房: 32.0KW 暖房: 29.8KW								ノッチ 強 (24時間換気) 弱					
		冷 媒 管 ガス管 φ25.4 液管 φ12.7								コントロールスイッチ P-04SWVLB5					
		防雪フード、単相電源キット、分岐管、本体付属品一式共													
GEP2-1	ガスヒートポンプエアコン (ラウンドフロータイプ)	室 内 機 AXFP112MJ	1φ	200V	冷房時 0.167KW 暖房時 0.174KW	2	大会議室①-2 小会議室								
		冷房能力 11.2KW 暖房能力 12.5KW													
		送 風 機 風量 31.5-16m3/min													
		冷 媒 管 ガス管 φ15.9 液管 φ9.5													
		オートグリルパネル、高機能リモコン、本体付属品一式共													
GEP2-2	ガスヒートポンプエアコン (ラウンドフロータイプ)	室 内 機 AXFP71MJ	1φ	200V	冷房時 0.072KW 暖房時 0.068KW	1	大会議室①-1								
		冷房能力 7.1KW 暖房能力 8.0KW													
		送 風 機 風量 20-12.5m3/min													
		冷 媒 管 ガス管 φ15.9 液管 φ9.5													
		オートグリルパネル、高機能リモコン、本体付属品一式共													
	集中管理コントローラー	型式: ADCS302C1	1φ	100/200V		1									
		壁面取付 空調機管理台数 最大64グループ 128台													
		空調機 ON/OFF、運転モード、室温・風向・風量設定													
		手元操作 禁止/許可 参考寸法 180W×16×120H													
	スケジュールタイマー	型式: ADST301B1	1φ	100/200V		1									
		壁面取付 空調機管理台数 最大128台													

工 事 名	黒川地域行政事務組合事務所 改修工事	池下建築設計一級建築士事務所 事務所登録 登録第 第14610022号	管理者 池下 久幸 一級建築士 第249537号	設計者 池下 久幸 一級建築士 第249537号	担当者	図面名	空調換気設備機器表	図面NO	M-5
資 考		富谷市三ノ関三枚橋2-3 TEL 022-348-8555 FAX 022-348-8555	日付	日付	日付		縮尺		

